




MBAC-SBAP-BA
STP
0011273 21/08/2014
Cl. 34.19.06/2.49

*Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia
Bari



Arch Luciana De Girolamo
luciana.degirolamo@archiworldpec.it

Alla dott.ssa Annamaria Bianco
Dirigente Scolastico
Istituto d'Istruzione Superiore I.S.
Prof.le Ann. Al Convitto Nazionale
"R. Bonghi"
fgvc01000c@pec.istruzione.it

*Risposta al Foglio del 07/08/2014
N. 10762/D20*

Oggetto: **Lucera (FG)** – Lavori per restauro e adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Convitto Nazionale Statale "R. Bonghi". Variante del progetto esecutivo.
Tutelato ai sensi della Decl 06/05/1989.
Importo dei lavori: €542.810,00
Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

e, p.c. Al Sindaco del Comune di Lucera
comune.lucera@anutel.it

Alla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Puglia
mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it

In esito alla richiesta avanzata con la nota che si riscontra, acquisita agli atti della Scrivente i data 12/08/2014 prot. 11094, relativo alle varianti apportate al progetto esecutivo a seguito delle prescrizioni dettate da questa Soprintendenza con nota n. 6649 del 14/05/2014, e le migliori richieste dal competente ufficio dei Vigili del Fuoco, questa Amministrazione comunica quanto segue.

Viste le caratteristiche architettoniche dell'immobile;
Preso atto dello stato dei luoghi rappresentato dai grafici e dalle foto prodotte;
Considerate le esigenze connesse alla sicurezza antincendio dei locali adibiti ad istituto di istruzione superiore;

Questo Ufficio autorizza i lavori a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- Il nuovo setto murario centrale della scala di esodo esterna, sia tinteggiato con cromie simili a quelle presenti sul prospetto dell'immobile;
- Il nuovo filtro d'esodo previsto nel vestibolo ovest di ingresso sia realizzato riproponendo le stesse dimensioni, materiali, cromie e dettagli di quello presente nell'attiguo vestibolo di ingresso;
- Il nuovo filtro d'esodo da realizzarsi nel refettorio abbia altezza massima pari all'imposta della volta, e sia realizzato previa approvazione dei disegni di dettaglio da parte di questa Soprintendenza;
- Il filtro a prova di fumo in sovrappressione da collocarsi nell'intersezione centrale tra l'ala antica e l'ala nuova del Convitto sia realizzato con un controsoffitto posto al di sopra del capitelli discostato dalle pareti tramite la realizzazione di uno scuretto al fine



di garantire la leggibilità dell'intervento, verificando se sia possibile realizzarne una parte in materiale trasparente per permettere la lettura, anche parziale della volta.

Si rammenta che restano validi tutti gli obblighi e le raccomandazioni riportate nell'autorizzazione rilasciata il 14/05/2014 prot. 6649.

Tenuto conto che i lavori in oggetto prevedono interventi di scavo fino a m 2,00 si fa presente che dovrà essere data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le autorizzazioni di competenza, a cui la presente viene mandata per conoscenza.

Si restituisce duplice copia degli atti trasmessi, muniti del timbro apposto ai sensi dell'art. 21 del decreto l.vo 42/04.

Responsabile del procedimento
Arch Mara Carcavallo
tel.0805286277 0881723341
e-mail: mara.carcavallo@beniculturali.it



per il Direttore Regionale *ad interim*
Dott.ssa Maria Carolina NARDELLA
L'architetto delegato Anna VELLA



Castello Svevo-Piazza Federico II - 70122 BARI
Tel. 080 5286111 fax 080 5245540 E mail: sbap-ba@beniculturali.it
Sito web www.sbap-ba.beniculturali.it
Posta elettronica certificata (PEC) mbac-sbap-ba@mailcert.beniculturali.it
Ufficio Relazioni con il pubblico - tel. 080 5286260 / 262