



Ministero dell'Istruzione

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi"

Via IV Novembre n. 38 – 71036 Lucera (FG) – Tel. 0881/520062 – Fax 0881/520109

e-mail: fgvc01000c@istruzione.it – pec: fgvc01000c@pec.istruzione.it

C.M. FGVC01000C - C.F. 82000200715

con annesso

IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO "BONGHI"

C.MFGRH100008 – C.F. 91020640719

CONVITTO NAZIONALE "R.BONGHI"
Prot. 0017478 del 10/11/2021
(Uscita)

**Al personale docente
Agli Educatori
Al personale ATA
Agli alunni**

Al sito web

Oggetto: Prescrizioni sull'uso di acqua calda.

Con riferimento alle prescrizioni imposte dalla Provincia di Foggia (che si allegano) con la nota notificataci in data odierna, in attesa della notifica delle risultanze di laboratorio,

si diffida

tutto il personale e gli alunni l'Istituto ad utilizzare l'acqua calda del Convitto e per quanto attiene all'uso didattico nei Laboratori dell'Alberghiero, si raccomanda di portare ad ebollizione l'acqua da utilizzare.

**Il Rettore - Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mirella Coli**



PROVINCIA DI FOGGIA

*Piazza XX Settembre - Foggia
partita IVA e cod. fisc. 00374200715*

**Al Sindaco
del Comune di Lucera**
comune.lucera@anutel.it

**Al Dirigente Scolastico
Convitto Nazionale Statale “ R. Bonghi “
Lucera**
fgvc01000c@pec.istruzione.it

**Al Responsabile della Sicurezza
Del Convitto Bonghi
Arch. Maria Bianco**

OGGETTO: INTERVENTO DI DISINFEZIONE DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE E RACCOLTA IDRICA, ED ALL'ISPEZIONE ED AL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO DEGLI IMPIANTI ISTITUTO E CONVITTO BONGHI DI LUCERA.

In riscontro all'Ordinanza sindacale N. 48963 del 28/10/2021 con la quale è stata disposta la chiusura del Convitto Bonghi, per la presenza di tracce di legionella nell'impianto idrico di accumulo e distribuzione, questo Settore ha dato immediatamente rispondeva sia alla nota dell'Istituto del 26/10/2021 che all'ordinanza Sindacale, dando incarico alla Ditta F.G.M. MULTISERVIZI S.R.L del servizio di disinfezione dei sistemi di distribuzione e raccolta idrica dell'Istituto in oggetto.

Quest'ultima, tramite accordi telefonici con il responsabile del Convitto Bonghi e con il terzo responsabile del locale caldaia, ha effettuato tempestivamente l'intervento di disinfezione delle acque, con “iperclorazione” e con shock termico, nelle date 27-10-2021 e 28-10-2021 c.a..



Prot. 2021/0056068 del 10/11/2021
PROVINCIA DI FOGGIA
MANUTENZIONE EDILIZIA E PATRIMONIO IMMOBILIARE
POLITICHE EDUCATIVE